

GO.7011.4.2020

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr GO. 7011.4.2020 r. z dnia 04.03.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, inwentaryzacji oraz oceny/ekspertyzy dla zadania : „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na dz. nr geod. 216/2 obręb Szklarki, gm. Przemków”.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Polkowicach ul. Mała 1 59-100 Polkowice w przedmiotowym postępowaniu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, inwentaryzacji oraz oceny/ekspertyzy stanu technicznego obiektów dla zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na dz. nr geod. 216/2 obręb Szklarki , gm. Przemków „ na terenie dawnego składowiska odpadów, zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści umowy w następującym zakresie :

§3 pkt 1c) – usunąć „wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę...”

Odp. nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu. Do dnia 30 września 2020 r. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej , inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego obiektów wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę lub innego wymaganego prawem budowlanym dokumentu zezwalającego na wykonanie robót budowlanych.

Pytanie nr 2

Czy posiadają Państwo MPZP dla terenu przeznaczzonego pod budowę PSZOK? Jeżeli tak to prosimy o jego przesłanie mailem

Odp.2 W przedmiotowym zapytaniu ofertowym nr GO.7011.4.2020 z dnia 04.03.2020 r. w Załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia) znajduje się informacja o obowiązującym dla terenu dz. nr geod. 216/2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Przemków zatwierdzonego Uchwałą nr XXIX/161/12 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium działka przeznaczona jest pod :

R(MN) - w niewielkiej części tereny użytków rolnych i nieużytków , stanowiące rezerwę pod funkcję, której symbol umieszczono w nawiasie MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej o zbliżonym charakterze (małe domy);

NU – tereny składowisk odpadów komunalnych.

Działka nr geod. 216/2 obręb Szklarki objęta jest ochroną przyrody : znajduje się na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

Pytanie nr 3

Czy posiadają Państwo archiwalne badania geotechniczne? Jeżeli tak to również prosimy o przesłanie

Odp.3

Zamawiający nie jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji związanej z badaniami geotechnicznymi dla przedmiotowego terenu.

Pytanie nr 4

Czy przedmiotowy teren posiada przyłącze wody ? (prosimy o podanie średnicy)

Odp. 4

Teren posiada przyłącze wody (zakres istniejącego uzbrojenia widoczny mapie zasadniczej -Załącznik nr 2 do OPZ) . Przyłącze wody o średnicy 90mm.

Dodatkowo informujemy, iż w obrębie dz. nr geod. 216/2 obręb Szklarki zlokalizowany jest hydrant , który znajduje się poza terenem wyznaczonym pod PSZOK. Nie posiadamy informacji o wydajności przedmiotowego hydrantu. Odprowadzenie ścieków w chwili obecnej do zbiornika bezodpływowego. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do kanalizacji sanitarnej.

Pytanie nr 5

Dokąd odprowadzane są wody opadowe z płaszczyzn utwardzonych?

Z płaszczyzn utwardzonych woda odprowadzona jest powierzchniowo na tereny zielone oraz odcinkami kd 200 i kd 150 zgodnie z mapą zasadniczą (uzbrojenie terenu). Woda ze zbiornika dezynfekcyjnego odpływa do zbiornika bezodpływowego rurociągiem PEHD DN 100 mm. Ze względu na brak inwentaryzacji terenu Zamawiający zaleca wizję w terenie w celu potwierdzenia powyższych informacji.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIŁOKIOWEGO
Małgorzata Frąckowiak