

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Radwanice

Lp.	Nr otw.	Głębokość	Nazwa gruntu wg Eurokod 7	symbol wg Eurokod 7	Nazwa gruntu wg normy PN-88/B-04481	Zawartość frakcji %				Wn %	Wp %	Wl %	Iom %
						Żwir	Piasek	Pył	łł				
1	O-3	1,6	piasek ze żwirem	grSa	pospółka	22,25	72,62	5,13					
2	O-3	2,6	glina pylasta	sacI Si	glina	0,00	40,58	45,27	14,15	15,55			1,28

BADANIA WYKONAŁ: