

WPŁYNEŁO 2020 -05- 07

Grębocice, dnia 04.05.2020 r.

**Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
ul. Mała 1
59-100 Polkowice**

Nasz znak: TWP/21/2020

Dotyczy: TWP przyłączenia do sieci wod-kan w rejonie działki nr 648/8 obręb Grębocice.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania technicznych warunków przyłączenia, Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach informuje:

1. wyrażam zgodę na dostawę wody i odbiór ścieków na warunkach określonych w regulaminie usług,
2. przyłączy wodociągowe należy projektować z rur PE do sieci wodociągowej Ø 80 wskazanej na załączonym planie kolorem niebieskim,
3. przyłączy kanalizacyjne należy projektować z rur PCV do sieci kanalizacyjnej Ø 500 wskazanej na załączonym planie kolorem brązowym,
4. nie zezwalamy na zrzut wód deszczowych do sieci kanalizacyjnej,
5. na ww. przyłącza należy opracować projekt techniczny, projekt techniczny należy uzgodnić ze służbami technicznymi tut. Zakładu,
6. zestaw wodomierzy należy zaprojektować w piwnicy budynku lub na parterze (przy braku piwnicy) w wydzielonym łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamrażaniem oraz dostępem osób trzecich. Dopuszcza się zamontowanie wodomierza w studni wodomierzowej na działce inwestora.
7. wodomierz zostanie po wcześniejszym zgłoszeniu zamontowany na koszt Zakładu,
8. za granicą eksploatacji (zawór za wodomierzem) należy zamontować zawór zwrotny odporny na wysoką temperaturę wody min. 90 st. Celsjusza,
9. rozliczenie wody i ścieków następować będzie wg wskazań wodomierza,
10. po wykonaniu robót przed zasypką należy zgłosić przyłącza do odbioru technicznego przez służby eksploatacyjne tut. Zakładu,
11. przyłączy wodociągowe (zawór odcinający) należy oznakować tabliczką umieszczoną na słupku lub ścianie budynku,
12. ustala się granicę eksploatacji; wodociągu zawór za wodomierzem, kanalizacji – pierwsza studnia na posesji,
13. do odbioru końcowego należy przedstawić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłączy,
14. użytkowanie przyłączy może nastąpić po podpisaniu z tut. Zakładem umowy na dostawę wody i odbiór ścieków,
15. TWP tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.

D Y R E K T O R

mgr inż. Jan Ilnicki

